



STAROSTWO POWIATOWE

W NAKLE NAD NOTECIĄ

OWO.272.28.2014

Nakło nad Notecią, dnia 2015-01-26

ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup klimatyzacji do pomieszczeń przystani wodnej w ramach projektu „Rewitalizacja przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią – stworzenie kompleksowej bazy turystycznej na obszarze zależnym od rybactwa poprzez wyposażenie pomieszczeń budynku przystani w sprzęt niezbędny do rozwoju infrastruktury turystycznej”.

Uprzejmie informuję, że w wyniku dokonanej weryfikacji ofert, złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup klimatyzacji do pomieszczeń przystani wodnej w ramach projektu „Rewitalizacja przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią – stworzenie kompleksowej bazy turystycznej na obszarze zależnym od rybactwa poprzez wyposażenie pomieszczeń budynku przystani w sprzęt niezbędny do rozwoju infrastruktury turystycznej”, wybrana została oferta wykonawcy ERCO Przemysław Żelewski, ul. Traktorowa 202, 91-218 Łódź z ceną brutto 46.125,00 zł i okresem gwarancji 61 miesięcy. Oferta uzyskała 100 punktów w ocenie ofert. Kryterium oceny ofert była cena 90 punktów i okres gwarancji 10 punktów.

W postępowaniu wpłynęły następujące oferty i uzyskały ilość punktów w ocenie ofert:

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Cena brutto	Okres gwarancji	Ilość punktów w kryterium cena -90	Ilość punktów w kryterium okres gwarancji-10	Łączna ilość punktów
1.	ACT Serwis Bartłomiej Rudziński Nowe Grodziczno 74, 13-324 Grodziczno	52.000,00	36 miesięcy	Oferta odrzucona		
2.	ZHU AGDOS Ul. Zamkowa 23, 14-260 Lubawa	55.999,00	37 miesięcy	74,13	6,00	80,13
3.	ERCO Przemysław Żelewski ul. Traktorowa 202, 91-218 Łódź	46.125,00	61 miesięcy	90,00	10,00	100,00
4.	Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Konsultingowe SANIVEST ul. Rydygiera 27b/1, 87-100 Toruń	57.564,00	36 miesięcy	69,78	4,00	73,78
5.	Zakład Wielobranżowy ELEKTRA ul. Jabłkowskiego 20/9, 62-800 Kalisz	59.491,41	36 miesięcy	Oferta odrzucona		

6.	OTIS Katarzyna Stawicka Ul. Torowa 2 „o” 62-510 Konin	47.970,00	61 miesięcy	Oferta odrzucona
7.	Piroklim Gracjan Stawicki Lubstówek 54, 62-610 Sompolno	43.665,00	61 miesięcy	Oferta odrzucona
8.	Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane ELDAR Dariusz Bruski ul. Focha 20/3, 80-156 Gdańsk	82.533,00	61 miesięcy	Oferta odrzucona

Wykonawcy wykluczeni z postępowania:

Oferta nr 1 ACT Serwis Bartłomiej Rudziński, Nowe Grodziczno 74, 13-324 Grodziczno

Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), w związku z niewykazaniem spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie złożył wraz z ofertą listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SIWZ, pomimo wezwania do uzupełnienia brakującego dokumentu.

Oferta nr 6 OTIS Katarzyna Stawicka, ul. Torowa 2 „o”, 62-510 Konin

Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), w związku z niewykazaniem spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie złożył wraz z ofertą listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SIWZ oraz aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, pomimo wezwania do uzupełnienia brakujących dokumentów.

Oferta nr 7 Piroklim Gracjan Stawicki, Lubstówek 54, 62-610 Sompolno

Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), w związku z niewykazaniem spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca nie złożył wraz z ofertą listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SIWZ oraz aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, pomimo wezwania do uzupełnienia brakujących dokumentów.

Oferty odrzucone w postępowaniu:

Oferta nr 1 ACT Serwis Bartłomiej Rudziński, Nowe Grodziczno 74, 13-324 Grodziczno

Oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), w związku z tym, że została złożona przez wykonawcę wykluczonego w udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Oferta nr 5 Zakład Wielobranżowy ELEKTRA, ul. Jabłkowskiego 20/9, 62-800 Kalisz

Oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), w związku z tym, że jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- jednostka podsufitowa:

- Przepływ powietrza - przekracza określoną tolerancję +/-10%,
- wymiary zewnętrzne (W/D/H) - 950/950/60 wymiar W, D i H przekracza określoną tolerancję +/-10%
- Nie podano wydajności chłodzenia i grzania w jednostce kBtu/h

- jednostka ścienna:

- Przepływ powietrza - przekracza określoną tolerancję +/-10%

- Poziom ciśnienia akustycznego (H/M/L)
-/-/35 poziom L przekracza określoną tolerancję +/-10%
- wymiary zewnętrzne (W/D/H) - 843/-/- wymiar W przekracza określoną tolerancję +/-10%
- jednostka zewnętrzna
- wymiary zewnętrzne (W/D/H) - 930/770/- wymiar W i D przekraczają określoną tolerancję +/-10%
- napętnienie czynnikiem chłodzącym - przekracza określoną tolerancję +/-10%
- maksymalna długość rurociągu - podana długość przekracza określoną tolerancję +/-10%

Oferta nr 6 OTIS Katarzyna Stawicka, ul. Torowa 2 „o”, 62-510 Konin

Oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), w związku z tym, że została złożona przez wykonawcę wykluczonego w udziale w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Drugą przesłanką odrzucenia oferty jest jej niezgodność z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- jednostka podsufitowa:

- wymiary zewnętrzne (W/D/H) - -/-/206 wymiar H przekracza określoną tolerancję +/-10%
- zaoferowany model klimatyzatora posiada przepływ powietrza (H) 1200 m³/h i przekracza określoną tolerancję +/-10%,
- nie podano poziomu mocy akustycznej

- jednostka ścienna:

- wymiary zewnętrzne (W/D/H) - -/-/210 wymiar H przekracza określoną tolerancję +/-10%
- zaoferowany model klimatyzatora posiada przepływ powietrza (H) 525 m³/h i przekracza określoną tolerancję +/-10%,
- nie podano poziomu mocy akustycznej

- jednostka zewnętrzna

- nie podano poziomu mocy akustycznej
- jednostka nie spełnia wymagań SIWZ dotyczących możliwości podłączenia określonej liczby jednostek wewnętrznych. Zamawiający wymaga jednostki z możliwością podłączenia 13 klimatyzatorów, natomiast w ofercie jest podana liczba 11 klimatyzatorów.
- podany model jednostki w ofercie nie spełnia wymagań SIWZ dotyczących maksymalnej długości rurociągu oraz maksymalnej różnicy poziomów między jednostkami. Zamawiający wymaga maksymalnej długości rurociągu od 200 do 300m. oraz różnicę wysokości między jednostkami 50 m +/- 10% Maksymalna długość instalacji zaoferowanego modelu klimatyzatora wynosi 120 metrów.

W związku z powyższym oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.).

Oferta nr 7 Piroklim Gracjan Stawicki, Lubstówek 54, 62-610 Sompolno

Oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), w związku z tym, że została złożona przez wykonawcę wykluczonego w udziale w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Drugą przesłanką odrzucenia oferty jest jej niezgodność z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- jednostka podsufitowa:

- wymiary zewnętrzne (W/D/H) - -/-/206 wymiar H przekracza określoną tolerancję +/-10%
- zaoferowany model klimatyzatora posiada przepływ powietrza (H) 1200 m³/h i przekracza określoną tolerancję +/-10%,
- nie podano poziomu mocy akustycznej

- jednostka ścienna:

- wymiary zewnętrzne (W/D/H) - -/-/210 wymiar H przekracza określoną tolerancję +/-10%
- zaoferowany model klimatyzatora posiada przepływ powietrza (H) 525 m³/h i przekracza określoną tolerancję +/-10%,
- nie podano poziomu mocy akustycznej

- jednostka zewnętrzna

- nie podano poziomu mocy akustycznej
- jednostka nie spełnia wymagań SIWZ dotyczących możliwości podłączenia określonej liczby jednostek wewnętrznych. Zamawiający wymaga jednostki z możliwością podłączenia 13 klimatyzatorów, natomiast w ofercie jest podana liczba 11 klimatyzatorów.
- podany model jednostki w ofercie nie spełnia wymagań SIWZ dotyczących maksymalnej długości rurociągu oraz maksymalnej różnicy poziomów między jednostkami. Zamawiający wymaga maksymalnej długości rurociągu od 200 do 300m. oraz różnicę wysokości między jednostkami 50 m +/- 10% Maksymalna długość instalacji zaoferowanego modelu klimatyzatora wynosi 120 metrów.

W związku z powyższym oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferta nr 8

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane ELDAR Dariusz Bruski, ul. Focha 20/3, 80-156 Gdańsk

Oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), w związku z tym, że jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- jednostka podsufitowa:

- Przepływ powietrza - przekracza określoną tolerancję +/-10%,
- wymiary zewnętrzne (W/D/H) - 1620/-/- wymiar W przekracza określoną tolerancję +/-10%

- jednostka ścienna:

- Przepływ powietrza - przekracza określoną tolerancję +/-10%
- Poziom ciśnienia akustycznego (H/M/L)
-/-/27 poziom L przekracza określoną tolerancję +/-10%
- wymiary zewnętrzne (W/D/H) - 790/215/- wymiar W i D przekraczają określoną tolerancję +/-10%

- jednostka zewnętrzna

- zużycie energii elektrycznej (chłodzenie) -przekracza określoną tolerancję +/-10%
- Przepływ powietrza - przekracza określoną tolerancję +/-10%
- wymiary zewnętrzne (W/D/H) - 930/765/- wymiar W i D przekraczają określoną tolerancję +/-10%
- napełnienie czynnikiem chłodzącym - przekracza określoną tolerancję +/-10%

Informuję, że umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.).

Dziękuję wszystkim Wykonawcom za udział w przeprowadzonym postępowaniu.

STAROSTA

mgr Tomasz Mitowski